

$$\frac{95 \text{ м}^2}{0,6 \text{ м}^2/\text{чол}} = 15840 \text{ л.}$$

АКТ

оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростішого укриття

17 серпня 2022 року

м. Дніпро
(назва населеного пункту)

Головний фахівець ВІТЗ та О УОЗЦЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області підполковник служби ЦЗ Андрій Сіленко

(посада, власне ім'я, прізвище особи (осіб), яка (які) здійснювала(и) обстеження)

у присутності Ректор ДВНЗ УДХТУ Сухий К.М.,

(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі (споруди, приміщення) або уповноваженої ним особи)

проведено огляд об'єкту будівлі гуртожитку №2, розташованого за адресою: пр. Гагаріна 67, державної форми власності, що належить до МОН

(непотрібне закреслити) (найменування власника: для приватної форми власності - суб'єкта господарювання, комунальної - органу місцевого самоврядування,

Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
державної - центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністрації, державного підприємства, установи, організації)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення) приміщення підвальне
основне функціональне призначення,

розташування на місцевості (окремо розташована, вбудовано в будівлю, у гірничих виробках тощо)

загальна площа 95 кв.м, загальний об'єм 294,5 куб.м

2. Загальний стан об'єкта:

технічний справний, працездатний

(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначався)

санітарний задовільний,

(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, не захаращені, сухі, без ознак підтоплення

(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів не захаращено, кількість 2, захищено від атмосферних опадів, додаткових аварійних виходів 1

(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами, осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп на обліку не має

обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)

4. Стан систем вентиляції: передбачено примусову та природню вентиляції,

(передбачено / не передбачено проектом, наявність, цілісність, комплектність, чистота)

5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання

(централізоване водопостачання або інше джерело,

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)

6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом

(передбачено / не передбачено проектом)

санвузли: 2 унітаза, 12 душових, 1 умивальник, 3 піддони, 4 крани

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників, вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень)

(наявність, тип, кількість, загальний об'єм,
(можливість очищення, справність, місце встановлення)
7. Стан систем опалення передбачено проектом
(передбачено / не передбачено проектом)

8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення відповідає проекту і знаходиться задовільному стані люмінесцентні лампи в наявності в робочому стані, заземлення відповідає проекту і знаходиться у задовільному стані
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проектом, наявність люмінесцентних ламп, резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)








9. Справність систем зв'язку та оповіщення: наявність гучномовців - сигналом, звукова система оповіщення
(наявність гучномовців, радіоточки, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)

10. Протипожежний стан: автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
(передбачено / не передбачено проектом, наявність, справність)
приміщення укомплектовано згідно з нормами
(споруду укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

Приміщення підвальне гуртожитку №2 рекомендовано до використання для укриття співробітників та здобувачів освіти

Підписи осіб, які склали цей акт:	 Головний фахівець ВІТЗ та О УОЗЦЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області підполковник служби ЦЗ <u>Андрій СІЛЕНКО</u>
	Ректор ДВНЗ УДХТУ Костянтин СУХИЙ
	Начальник штабу ЦЗ та моброботи Михайло Колодяжний
	Голова первинної профспілкової організації Людмила СТЕПАНЕНКО
	Відповідальна за пожежну безпеку Ірина БАХТОЯРОВА
	Член комітету у справах молоді ДВНЗ УДХТУ Данило ДУБОВИК
З актом ознайомлений	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	Ректор ДВНЗ УДХТУ Костянтин СУХИЙ
17 серпня 2022 року	

